

ATA FINAL
ICISMEP
{ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA}
Registro de Preços Eletrônico - 70/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/06/2023 09:57	06/06/2023 08:00	14/06/2023 23:59	19/06/2023 09:00	19/06/2023 10:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
29/05/2023 08:00	07/06/2023 23:59	13/06/2023 09:00	13/06/2023 10:00	02/06/2023 14:58	Ana Carolina de Souza Almeida

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	NOBREAK 1,6 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA:110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA	0,01	40	UND	Aceito
0002	NOBREAK 2,2 KVA: - NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE; - POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W; - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V); - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; - TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; - FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ; - BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO; - DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA; - FILTRO DE LINHA INTERNO; - CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; - PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; - INTERFACE USB E RS232; - MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA; - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) AMPLA CONCORRÊNCIA	0,01	40	UND	Adjudicado



0003	<p>NOBREAK 3,2 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA:110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A. - FORMA DE ONDA: SENOIDAL. - AMPERAGEM: 20A. - AUTONOMIA DE CARGA:1 HORA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB. - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	0,01	55 UND	Adjudicado
0004	<p>NOBREAK 600 VA: - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136 - LUZES INDICATIVAS - FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA -AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA - INTERATIVO - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) EXCLUSIVO ME/EPP</p>	0,01	40 UND	Adjudicado
0005	<p>NOBREAK 600 VA: - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136 - LUZES INDICATIVAS - FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA -AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA - INTERATIVO - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	0,01	40 UND	Revogado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	<p>NOBREAK 1,6 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA:110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	<p>O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.</p>



0002	<p>NOBREAK 2,2 KVA: - NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE; - POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W; - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V); - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; - TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; - FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ; - BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO; - DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA; - FILTRO DE LINHA INTERNO; - CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; - PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; - INTERFACE USB E RS232; - MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA; - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.
0003	<p>NOBREAK 3,2 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A. - FORMA DE ONDA: SENOIDAL. - AMPERAGEM: 20A. - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB. - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTATICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.
0005	<p>NOBREAK 600 VA: - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136 - LUZES INDICATIVAS - FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA -AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA - INTERATIVO - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	O valor estimado não será disponibilizado no portal de licitações eletrônicas, ao qual será lançado um valor simbólico que não representará o valor de referência ou máximo para o julgamento da licitação.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/05/2023 - 11:18	EDITAL.pdf
02/06/2023 - 08:58	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO + RESPOSTA - SKTEC.pdf
02/06/2023 - 09:10	ADIAMENTO DA SESSÃO.pdf
02/06/2023 - 14:58	2º EDITAL.pdf
07/07/2023 - 15:14	ANÁLISE DE RECURSO - ITEM 01 + DECISÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
05/06/2023 - 09:57	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
19/06/2023 - 10:36	Negociação aberta para o processo 70/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,5 do processo 70/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/06/2023 - 10:36	Negociação aberta para o processo 70/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 70/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



19/06/2023 - 10:36	Negociação aberta para o processo 70/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 70/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2023 - 10:06	Documentos solicitados para o processo 70/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 70/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	NOBREAK 1,6 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA:110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS - INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Titan Pro 2kva	ATA	5.170,00	40	206.800,00



0002	<p>NOBREAK 2,2 KVA: - NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE; - POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W; - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V); - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; - TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; - FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ; - BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO; - DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA; - FILTRO DE LINHA INTERNO; - CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; - PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; - INTERFACE USB E RS232; - MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA; - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	TKS IMPORTS LTDA	KSB 2500BS	CR ENERGIA	2.300,00	40	92.000,00
0003	<p>NOBREAK 3,2 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A. - FORMA DE ONDA: SENOIDAL. - AMPERAGEM: 20A. - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB. - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS - INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA</p>	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Titan Pro 3kva	ATA	5.400,00	55	297.000,00



0004	NOBREAK 600 VA: - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136 - LUZES INDICATIVAS - FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA -AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA - INTERATIVO - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) EXCLUSIVO ME/EPP	TKS IMPORTS LTDA	NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	346,00	40	13.840,00
0005	NOBREAK 600 VA: - TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136 - LUZES INDICATIVAS - FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA -AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA - INTERATIVO - BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA	TKS IMPORTS LTDA	NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	346,00	40	13.840,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de ausência vínculo	Declaração expressa de que o licitante não se enquadra em nenhuma hipótese restritiva estabelecida na Lei Federal 8.666/93.
Declaração de Responsabilidade sobre propostas	Declaro para os devidos fins legais, manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, conforme art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

- 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:**
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
 - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
 - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
 - FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
 - AMPERAGEM 10A;
 - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
 - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
 - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
 - OPERAÇÃO ON LINE;
 - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
 - TRANSFORMADOR ISOLADOR;
 - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);



- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR

AMPLA CONCORRÊNCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	12/06/2023 - 12:59:35	Titan PRO 2KVA	Ata UPS/ Ata UPS	40	R\$ 9.792,50	R\$ 391.700,00	Sim
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	13/06/2023 - 13:59:03	KSB 1800 BS	CR/CR ENERGIA E INFORMATICA EPP	40	R\$ 1.136,97	R\$ 45.478,80	Sim
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	07.045.469/0001-96	16/06/2023 - 08:51:16	Titan Pro 2kva	ATA	40	R\$ 7.000,00	R\$ 280.000,00	Não
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	16/06/2023 - 11:34:23	1800VA	TS SHARA	40	R\$ 5.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	16/06/2023 - 14:52:38	ATA TITAN PRO	ATA TITAN PRO	40	R\$ 50.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	16/06/2023 - 14:54:29	NOBREAK TS SHARA GATE UNIVERSAL	NOBREAK TS SHARA GATE UNIVERSAL	40	R\$ 1.829,00	R\$ 73.160,00	Sim
TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	18/06/2023 - 19:40:45	KSB 1800BS	CR ENERGIA	40	R\$ 1.600,00	R\$ 64.000,00	Sim
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	18/06/2023 - 21:15:35	KSB	CR	40	R\$ 3.000,00	R\$ 120.000,00	Sim
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	18/06/2023 - 23:51:52	2000Va com Banco De Baterias Lacerda.	LACERDA	40	R\$ 25.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	19/06/2023 - 06:39:35	NOBREAK XNB 1800VA-220V 4822009	INTELBRAS	40	R\$ 2.200,00	R\$ 88.000,00	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	19/06/2023 - 08:49:39	EASYPRO 1600	RAGTECH	40	R\$ 2.600,00	R\$ 104.000,00	Sim
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	19/06/2023 - 08:35:43	NOBREAK RX 1.800 WATTS	DELTA	40	R\$ 15.000,00	R\$ 600.000,00	Sim

0002 - NOBREAK 2,2 KVA:

- NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE;
- POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W;
- TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V);
- TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V;
- TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL;
- FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ;
- BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO;
- DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA;
- FILTRO DE LINHA INTERNO;
- CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS;
- PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA;
- INTERFACE USB E RS232;
- MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA;
- GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES;
- (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR)

AMPLA CONCORRÊNCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	12/06/2023 - 12:59:35	New Senium 4082 - 2200VA	Ragtech/ Ragtech	40	R\$ 13.715,00	R\$ 548.600,00	Sim
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	13/06/2023 - 13:59:03	KSB 2500 BS	CR/CR ENERGIA E INFORMATICA EPP	40	R\$ 2.386,97	R\$ 95.478,80	Sim



ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	07.045.469/0001-96	16/06/2023 - 08:51:27	Smart Pro 3kva	ATA	40	R\$ 4.000,00	R\$ 160.000,00	Não
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	16/06/2023 - 14:53:07	RAGTECH SENIUM 2200VA	RAGTECH SENIUM 2200VA	40	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
S & K INFORMATICA LTDA	03.655.629/0001-68	16/06/2023 - 17:17:03	4452	TS-SHARA	40	R\$ 6.150,00	R\$ 246.000,00	Sim
PISON EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	27.968.090/0001-65	16/06/2023 - 17:51:21	NOBREAK UPS SENOIDAL 2200 UNIVERSAL USB+	TSSHARA	40	R\$ 6.000,00	R\$ 240.000,00	Sim
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44.922.438/0001-00	17/06/2023 - 19:09:12	SENIUM 4082	RAGTECH	40	R\$ 5.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	18/06/2023 - 19:10:10	SMS / POWER VISION NG 2200BI	SMS / POWER VISION NG 2200BI	40	R\$ 471,00	R\$ 18.840,00	Sim
TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	18/06/2023 - 19:41:19	KSB 2500BS	CR ENERGIA	40	R\$ 4.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	18/06/2023 - 21:15:52	KSB	CR	40	R\$ 4.000,00	R\$ 160.000,00	Sim
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	18/06/2023 - 23:51:49	Senoidal UPS Universal 4450 3200VA.	TS Shara	40	R\$ 7.000,00	R\$ 280.000,00	Não
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	03.983.321/0001-41	19/06/2023 - 06:28:16	NOBREAK SENIUM 2200VA - CÓD: 4082 SN 220	RAGTECH	40	R\$ 6.209,47	R\$ 248.378,80	Sim
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	19/06/2023 - 06:40:25	COMPACTA SEN3000	COMPACTA	40	R\$ 13.200,00	R\$ 528.000,00	Sim
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	19/06/2023 - 08:35:47	NOBREAK UNIVERSAL 2200 VA	TS SHARA	40	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	19/06/2023 - 08:50:43	ATRIUM 27850	SMS	40	R\$ 5.600,00	R\$ 224.000,00	Sim

0003 - NOBREAK 3,2 KVA:

- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
 - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
 - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A.
 - FORMA DE ONDA: SENOIDAL.
 - AMPERAGEM: 20A.
 - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA.
 - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB.
 - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
 - OPERAÇÃO ON LINE;
 - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
 - TRANSFORMADOR ISOLADOR;
 - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
 - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
 - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
 - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
 - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
 - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0,8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	12/06/2023 - 12:59:35	Titan PRO 3,2KVA	Ata UPS/ Ata UPS	55	R\$ 11.250,00	R\$ 618.750,00	Sim
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	13/06/2023 - 13:59:03	KNBE 3500 BS	7	55	R\$ 3.586,97	R\$ 197.283,35	Sim
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	07.045.469/0001-96	16/06/2023 - 08:51:20	Titan Pro 3kva	ATA	55	R\$ 8.000,00	R\$ 440.000,00	Não
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	16/06/2023 - 11:34:24	3200VA	TS SHARA	55	R\$ 7.000,00	R\$ 385.000,00	Sim



ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	16/06/2023 - 14:53:39	MGX 32 SENOIDAL DUPLA CONVERSÃO	MGX 32 SENOIDAL DUPLA CONVERSÃO	55	R\$ 10.000,00	R\$ 550.000,00	Sim
TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	18/06/2023 - 19:41:50	KNBE 3500BS	CR ENERGIA	55	R\$ 5.000,00	R\$ 275.000,00	Sim
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	18/06/2023 - 21:16:07	KNB	CR	55	R\$ 6.000,00	R\$ 330.000,00	Sim
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	19/06/2023 - 06:40:59	NOBREAK 2,2 KVA: - NOBREAK UPS 2200 VA,	COMPACTA	55	R\$ 13.200,00	R\$ 726.000,00	Sim
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	19/06/2023 - 08:35:49	NOBREAK RX 2.700 WATTS	DELTA	55	R\$ 20.000,00	R\$ 1.100.000,00	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	19/06/2023 - 08:54:26	UPS	TSSHARA	55	R\$ 5.600,00	R\$ 308.000,00	Sim

0004 - NOBREAK 600 VA:
- TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
- NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136
- LUZES INDICATIVAS
- FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA
-AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA
- INTERATIVO
- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO
(TRABALHAR COM
ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO
MOTOR GRUPO GERADOR)
EXCLUSIVO MEIEPP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18.828.894/0003-30	12/06/2023 - 12:59:36	YUP-E 600VA	Coletek/ Coleção	40	R\$ 1.162,50	R\$ 46.500,00	Sim
AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	35.046.657/0001-74	12/06/2023 - 23:43:30	4003	TsShara	40	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00	Sim
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	13/06/2023 - 13:59:03	KSB 600 BS	CR/CR ENERGIA E INFORMÁTICA EPP	40	R\$ 516,97	R\$ 20.678,80	Sim
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	14/06/2023 - 13:02:54	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA	40	R\$ 629,40	R\$ 25.176,00	Sim
M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	32.337.901/0001-60	16/06/2023 - 10:30:17	600VA - 4003	TS SHARA/TS SHARA	40	R\$ 699,00	R\$ 27.960,00	Sim
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	16/06/2023 - 11:34:24	600VA	TS SHARA	40	R\$ 2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	16/06/2023 - 14:54:15	RAGTECH NEW SAVE HOME	RAGTECH NEW SAVE HOME	40	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	16/06/2023 - 15:10:08	Nobreak SMS Station II 600va Bivolt	Nobreak SMS Station II 600va Bivolt	40	R\$ 1.125,00	R\$ 45.000,00	Sim
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.855.692/0001-76	16/06/2023 - 16:34:46	Intelbras Attiv 600va Bivolt	Intelbras Attiv 600va Bivolt	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00	Sim
SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	28.529.666/0001-50	16/06/2023 - 17:02:46	ATTIV 600 BI	INTELBRAS	40	R\$ 1.228,83	R\$ 49.153,20	Sim
S & K INFORMÁTICA LTDA	03.655.629/0001-68	16/06/2023 - 17:18:17	4003	TS-SHARA	40	R\$ 1.020,00	R\$ 40.800,00	Sim
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	44.922.438/0001-00	17/06/2023 - 19:09:26	NEW 4114	RAGTECH	40	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00	Sim
INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	18/06/2023 - 19:12:18	SMS / STATION II 600BI 0027395	SMS / STATION II 600BI 0027395	40	R\$ 639,00	R\$ 25.560,00	Sim



TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	18/06/2023 - 19:42:24	NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00	Sim
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	18/06/2023 - 21:16:25	KSB	CR	40	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA ME	03.983.321/0001-41	19/06/2023 - 06:29:21	NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	40	R\$ 680,47	R\$ 27.218,80	Sim
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	19/06/2023 - 06:41:41	NOBREAK ATTIV 600VA-220V 4822201	INTELBRAS	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	19/06/2023 - 08:36:23	NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA	RAGTECH	40	R\$ 1.900,00	R\$ 76.000,00	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	19/06/2023 - 08:56:37	SAVE	RAGTECH	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00	Sim
WEB TECNOLOGIA LTDA	47.400.801/0001-08	19/06/2023 - 09:00:02	27395	sms	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	Sim

0005 - NOBREAK 600 VA:
- TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
- NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136
- LUZES INDICATIVAS
- FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA
-AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA
- INTERATIVO
- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO
(TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR)
ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	12/06/2023 - 12:59:36	YUP-E 600VA	Coletex/ Coleção	40	R\$ 1.162,50	R\$ 46.500,00	Sim
AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35.046.657/0001-74	12/06/2023 - 23:44:19	4003	TsShara	40	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00	Sim
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	13/06/2023 - 13:59:03	KSB 600 BS	CR/CR ENERGIA E INFORMATICA EPP	40	R\$ 516,97	R\$ 20.678,80	Sim
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	14/06/2023 - 13:03:08	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA	RAGTECH NEW SAVE HOME 600VA	40	R\$ 629,40	R\$ 25.176,00	Sim
M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	32.337.901/0001-60	16/06/2023 - 10:30:17	600VA - 4003	TS SHARA/TS SHARA	40	R\$ 699,00	R\$ 27.960,00	Sim
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	16/06/2023 - 11:34:24	600VA	TS SHARA	40	R\$ 2.500,00	R\$ 100.000,00	Sim
ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	16/06/2023 - 14:54:43	RAGTECH NEW SAVE HOME	RAGTECH NEW SAVE HOME	40	R\$ 10.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	16/06/2023 - 15:11:41	Nobreak SMS Station II 600va Bivolt	Nobreak SMS Station II 600va Bivolt	40	R\$ 1.125,00	R\$ 45.000,00	Sim
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.855.692/0001-76	16/06/2023 - 16:34:39	Intelbras Attiv 600va Bivolt	Intelbras Attiv 600va Bivolt	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00	Sim
SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	28.529.666/0001-50	16/06/2023 - 17:02:49	ATTIV 600 BI	INTELBRAS	40	R\$ 1.228,83	R\$ 49.153,20	Sim
S & K INFORMATICA LTDA	03.655.629/0001-68	16/06/2023 - 17:18:29	4003	TS-SHARA	40	R\$ 1.020,00	R\$ 40.800,00	Sim
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44.922.438/0001-00	17/06/2023 - 19:09:40	NEW 4114	RAGTECH	40	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00	Sim



INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	18/06/2023 - 19:12:42	SMS / STATION II 600BI 0027395	SMS / STATION II 600BI 0027395	40	R\$ 639,00	R\$ 25.560,00	Sim
TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	18/06/2023 - 19:42:48	NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00	Sim
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	18/06/2023 - 21:16:39	KSB	CR	40	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00	Sim
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	18/06/2023 - 23:51:47	4003 600VA.	TS Shara	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	Não
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	03.983.321/0001-41	19/06/2023 - 06:31:29	NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114	RAGTECH	40	R\$ 680,47	R\$ 27.218,80	Sim
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	19/06/2023 - 06:42:08	NOBREAK ATTIV 600VA-220V 4822201	INTELBRAS	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	19/06/2023 - 08:36:46	NOBREAK NEW SAVE HOME 600 VA	RAGTECH	40	R\$ 1.900,00	R\$ 76.000,00	Sim
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	19/06/2023 - 08:56:53	SAVE	RAGTECH	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00	Sim
WEB TECNOLOGIA LTDA	47.400.801/0001-08	19/06/2023 - 08:59:59	27395	sms	40	R\$ 1.000,00	R\$ 40.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	60 dias
ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	07.528.036/0001-91	60 dias
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	22.003.386/0001-28	60 dias
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	03.983.321/0001-41	60 dias
PISON EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	27.968.090/0001-65	60 dias
CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.855.692/0001-76	60 dias
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	60 dias
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	07.045.469/0001-96	60 dias
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	60 dias
AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44.922.438/0001-00	90 dias
HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	60 dias
WEB TECNOLOGIA LTDA	47.400.801/0001-08	90 dias
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	60 dias
INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	60 dias
DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	60 dias
M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	32.337.901/0001-60	60 dias
AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35.046.657/0001-74	60 dias
TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	60 dias
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	60 dias
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	60 dias
SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	28.529.666/0001-50	60 dias
S & K INFORMATICA LTDA	03.655.629/0001-68	60 dias
NEOPOWER LTDA	47.379.856/0001-83	60 dias

Lances Enviados

0001 - NOBREAK 1,6 KVA:

- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;



- OPERAÇÃO ON LINE;
 - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
 - TRANSFORMADOR ISOLADOR;
 - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
 - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
 - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
 - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
 - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
 - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
 - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
- AMPLA CONCORRÊNCIA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2023 - 12:59:35	9.792,50 (proposta)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:44
13/06/2023 - 13:59:03	1.136,97 (proposta)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 22/06/2023 10:50:53
16/06/2023 - 08:51:16	7.000,00 (proposta)	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido
16/06/2023 - 11:34:23	5.000,00 (proposta)	40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Faço constar que, mesmo diante de várias tentativas, no e-mail cadastrado e via portal, a empresa atual arrematante do item 01 não comprovou atender o exigido em edital. Considerando não termos a capacidade de avaliar o produto ofertado, e o descritivo equivocado constante em proposta, decido por sua desclassificação. 26/06/2023 12:12:19
16/06/2023 - 14:52:38	50.000,00 (proposta)	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
16/06/2023 - 14:54:29	1.829,00 (proposta)	07.055.987/0001-90 - Inovamax Teleinformatica Ltda.	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão e transformador isolador. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 08:45:37
18/06/2023 - 19:40:45	1.600,00 (proposta)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 21/06/2023 16:12:35
18/06/2023 - 21:15:35	3.000,00 (proposta)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 08:46:18
18/06/2023 - 23:51:52	25.000,00 (proposta)	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 06:39:35	2.200,00 (proposta)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando que sua descrição informa que sua topologia é interativa, ou seja, o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, logo, possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. No edital é solicitado um equipamento com dupla conversão, também conhecido como online, onde o inversor sempre está alimentando a carga. Não havendo tempo de transferência em caso de queda da energia. 22/06/2023 14:37:18
19/06/2023 - 08:35:43	15.000,00 (proposta)	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 08:49:39	2.600,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, solicitando sua desclassificação. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:24



19/06/2023 - 10:05:56	3.917,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:44
19/06/2023 - 10:08:27	1.137,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 21/06/2023 16:12:35
19/06/2023 - 10:10:56	8.060,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:11:43	5.170,00	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:54	14.000,00	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:26	2.100,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 08:46:18
19/06/2023 - 10:14:58	1.595,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, solicitando sua desclassificação. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:24
19/06/2023 - 10:15:26	13.900,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:28	1.590,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando que sua descrição informa que sua topologia é interativa, ou seja, o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, logo, possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. No edital é solicitado um equipamento com dupla conversão, também conhecido como online, onde o inversor sempre está alimentando a carga. Não havendo tempo de transferência em caso de queda da energia. 22/06/2023 14:37:18
19/06/2023 - 10:18:29	13.000,00	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:58	3.525,30	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:44
19/06/2023 - 10:19:38	1.100,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 21/06/2023 16:12:35
19/06/2023 - 10:20:43	1.099,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 22/06/2023 10:50:53
19/06/2023 - 10:22:02	12.900,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:23:53	896,97 (lance oculto)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 22/06/2023 10:50:53
19/06/2023 - 10:24:47	1.490,00 (lance oculto)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando que sua descrição informa que sua topologia é interativa, ou seja, o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, logo, possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. No edital é solicitado um equipamento com dupla conversão, também conhecido como online, onde o inversor sempre está alimentando a carga. Não havendo tempo de transferência em caso de queda da energia. 22/06/2023 14:37:18



19/06/2023 - 10:25:29

891,00 (lance oculto) 49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA

Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero. 21/06/2023 16:12:35

0002 - NOBREAK 2,2 KVA:

- NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE;
 - POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W;
 - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V);
 - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V;
 - TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL;
 - FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ;
 - BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO;
 - DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA;
 - FILTRO DE LINHA INTERNO;
 - CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS;
 - PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA;
 - INTERFACE USB E RS232;
 - MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA;
 - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES;
- (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR)**
AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2023 - 12:59:35	13.715,00 (proposta)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
13/06/2023 - 13:59:03	2.386,97 (proposta)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 08:51:27	4.000,00 (proposta)	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido
16/06/2023 - 14:53:07	10.000,00 (proposta)	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
16/06/2023 - 17:17:03	6.150,00 (proposta)	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Válido
16/06/2023 - 17:51:21	6.000,00 (proposta)	27.968.090/0001-65 - PISON EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	Válido
17/06/2023 - 19:09:12	5.000,00 (proposta)	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
18/06/2023 - 19:10:10	471,00 (proposta)	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Cancelado - Após a sessão, o licitante solicitou sua desclassificação alegando erro no orçamento do item. Acato o pedido, mas advirto a licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, sob pena de abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis. 20/06/2023 08:48:27
18/06/2023 - 19:41:19	4.000,00 (proposta)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
18/06/2023 - 21:15:52	4.000,00 (proposta)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
18/06/2023 - 23:51:49	7.000,00 (proposta)	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 06:28:16	6.209,47 (proposta)	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	Válido
19/06/2023 - 06:40:25	13.200,00 (proposta)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 08:35:47	10.000,00 (proposta)	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 08:50:43	5.600,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:07:14	2.600,00	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:07:41	5.486,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:24	3.999,99	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:30	4.485,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:13	2.350,00	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido



19/06/2023 - 10:14:52	3.108,90	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:00	2.490,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:15:46	2.345,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:16	4.482,00	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	Válido
19/06/2023 - 10:16:45	3.800,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:50	4.589,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:16:59	2.871,27	27.968.090/0001-65 - PISON EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	Válido
19/06/2023 - 10:17:02	9.950,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:18:44	4.937,40	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:28:16	450,00 (lance oculto)	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Cancelado - Após a sessão, o licitante solicitou sua desclassificação alegando erro no orçamento do item. Acato o pedido, mas advirto a licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, sob pena de abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis. 20/06/2023 08:48:27
19/06/2023 - 10:29:39	2.300,00 (lance oculto)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido

0003 - NOBREAK 3,2 KVA:

- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
 - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
 - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A.
 - FORMA DE ONDA: SENOIDAL.
 - AMPERAGEM: 20A.
 - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA.
 - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB.
 - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
 - OPERAÇÃO ON LINE;
 - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
 - TRANSFORMADOR ISOLADOR;
 - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
 - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
 - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
 - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
 - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
 - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2023 - 12:59:35	11.250,00 (proposta)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:52
13/06/2023 - 13:59:03	3.586,97 (proposta)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
16/06/2023 - 08:51:20	8.000,00 (proposta)	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido
16/06/2023 - 11:34:24	7.000,00 (proposta)	40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 14:53:39	10.000,00 (proposta)	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
18/06/2023 - 19:41:50	5.000,00 (proposta)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48



18/06/2023 - 21:16:07	6.000,00 (proposta)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 06:40:59	13.200,00 (proposta)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 08:35:49	20.000,00 (proposta)	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 08:54:26	5.600,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez não ser dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:28:13
19/06/2023 - 10:08:29	4.900,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:52
19/06/2023 - 10:12:25	5.400,00	07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:13	11.200,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:15:17	3.580,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 10:15:53	3.576,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:16:22	3.577,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:17:37	4.500,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 26/06/2023 09:56:52
19/06/2023 - 10:17:50	3.570,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 10:17:55	3.800,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez não ser dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:28:13



19/06/2023 - 10:18:14	3.569,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:18:26	19.000,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:14	9.950,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:19:23	3.570,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:20:15	3.560,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:20:28	3.496,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:20:48	3.480,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 10:20:57	3.450,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:20:59	3.479,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:21:03	3.449,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:21:23	3.440,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:21:32	3.396,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31
19/06/2023 - 10:21:40	3.400,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 10:22:05	3.397,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48



19/06/2023 - 10:26:22	3.190,00 (lance oculto)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Cancelado - Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+/19 (acesso no dia 22/06/2023)." 22/06/2023 15:02:17
19/06/2023 - 10:26:36	3.259,00 (lance oculto)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Cancelado - Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento. 23/06/2023 15:27:48
19/06/2023 - 10:27:34	2.896,97 (lance oculto)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída. 21/06/2023 16:10:31

0004 - NOBREAK 600 VA:
- TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
- NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136
- LUZES INDICATIVAS
- FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA
-AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA
- INTERATIVO
- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO
(TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR)
EXCLUSIVO ME/EPP

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2023 - 12:59:36	1.162,50 (proposta)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
12/06/2023 - 23:43:30	650,00 (proposta)	35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
13/06/2023 - 13:59:03	516,97 (proposta)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
14/06/2023 - 13:02:54	629,40 (proposta)	29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 10:30:17	699,00 (proposta)	32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
16/06/2023 - 11:34:24	2.500,00 (proposta)	40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 14:54:15	10.000,00 (proposta)	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
16/06/2023 - 15:10:08	1.125,00 (proposta)	07.055.987/0001-90 - Inovamax Teleinformatica Ltda.	Válido
16/06/2023 - 16:34:46	1.500,00 (proposta)	11.855.692/0001-76 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
16/06/2023 - 17:02:46	1.228,83 (proposta)	28.529.666/0001-50 - SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
16/06/2023 - 17:18:17	1.020,00 (proposta)	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Válido
17/06/2023 - 19:09:26	700,00 (proposta)	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
18/06/2023 - 19:12:18	639,00 (proposta)	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
18/06/2023 - 19:42:24	600,00 (proposta)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
18/06/2023 - 21:16:25	2.000,00 (proposta)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 06:29:21	680,47 (proposta)	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	Válido



19/06/2023 - 06:41:41	1.000,00 (proposta)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 08:36:23	1.900,00 (proposta)	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 08:56:37	600,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 09:00:02	1.000,00 (proposta)	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:07:34	510,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:08:32	531,00	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:08:47	509,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:10:13	500,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:10:46	499,00	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:10:56	490,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:09	490,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:43	690,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:17	489,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:32	620,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:33	485,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:12:45	480,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:04	480,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:17	479,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:13:35	470,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:47	470,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:52	469,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:14:06	460,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:10	468,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:23	459,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:14:35	521,40	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	Válido
19/06/2023 - 10:14:46	451,61	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:48	457,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:57	446,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:57	450,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:09	445,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido



19/06/2023 - 10:15:13	440,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:18	439,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:15:46	441,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:16:05	437,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:28	437,98	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:41	530,00	28.529.666/0001-50 - SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:49	430,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:17:04	516,72	28.529.666/0001-50 - SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:17:27	428,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:17:43	428,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:17:51	420,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:02	419,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:09	540,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:18:18	400,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:38	398,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:49	390,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:18:55	397,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:19:05	386,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:05	389,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:19:06	389,99	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:11	386,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:21	385,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:19:29	368,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:33	384,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:43	369,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:50	410,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:20:04	382,50	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:20:26	360,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:28:24	346,00 (lance oculto)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido



19/06/2023 - 10:28:25

384,99 (lance oculto)

18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Válido

0005 - NOBREAK 600 VA:
- TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO
- NO MÍNIMO 4 TOMADAS NBR-14136
- LUZES INDICATIVAS
- FUNÇÕES ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA
-AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA
- INTERATIVO
- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO
(TRABALHAR COM
ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO
MOTOR GRUPO GERADOR)
ITEM ESPELHO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/06/2023 - 12:59:36	1.162,50 (proposta)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
12/06/2023 - 23:44:19	650,00 (proposta)	35.046.657/0001-74 - AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
13/06/2023 - 13:59:03	516,97 (proposta)	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	Válido
14/06/2023 - 13:03:08	629,40 (proposta)	29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETROELETRONICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 10:30:17	699,00 (proposta)	32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido
16/06/2023 - 11:34:24	2.500,00 (proposta)	40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Válido
16/06/2023 - 14:54:43	10.000,00 (proposta)	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
16/06/2023 - 15:11:41	1.125,00 (proposta)	07.055.987/0001-90 - Inovamax Teleinformatica Ltda.	Válido
16/06/2023 - 16:34:39	1.500,00 (proposta)	11.855.692/0001-76 - CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Válido
16/06/2023 - 17:02:49	1.228,83 (proposta)	28.529.666/0001-50 - SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
16/06/2023 - 17:18:29	1.020,00 (proposta)	03.655.629/0001-68 - S & K INFORMÁTICA LTDA	Válido
17/06/2023 - 19:09:40	700,00 (proposta)	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Válido
18/06/2023 - 19:12:42	639,00 (proposta)	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
18/06/2023 - 19:42:48	600,00 (proposta)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
18/06/2023 - 21:16:39	2.000,00 (proposta)	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
18/06/2023 - 23:51:47	1.000,00 (proposta)	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 06:31:29	680,47 (proposta)	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA ME	Válido
19/06/2023 - 06:42:08	1.000,00 (proposta)	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 08:36:46	1.900,00 (proposta)	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 08:56:53	600,00 (proposta)	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 08:59:59	1.000,00 (proposta)	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:07:44	500,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:08:35	531,00	47.400.801/0001-08 - WEB TECNOLOGIA LTDA	Válido



19/06/2023 - 10:08:57	499,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:10:22	490,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:16	490,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:11:50	690,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:24	489,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:38	620,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:12:45	485,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:12:53	480,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:18	480,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:23	479,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:13:41	470,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:56	470,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:13:58	469,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:14:12	460,00	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:23	469,01	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:14:28	459,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:14:48	521,40	03.983.321/0001-41 - ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	Válido
19/06/2023 - 10:14:52	451,61	44.628.308/0001-51 - INOVATECH LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:05	450,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:05	446,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:14	445,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:15:20	440,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:34	446,00	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:15:35	439,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:15:51	441,00	22.003.386/0001-28 - CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:16:09	437,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:39	437,98	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:16:54	430,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido



19/06/2023 - 10:17:09	516,72	28.529.666/0001-50 - SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:17:31	428,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:17:48	428,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:17:56	420,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:02	540,00	16.888.581/0001-80 - DMTEC SOLAR EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:18:06	419,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:24	400,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:42	398,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:53	405,00	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:18:54	390,00	07.528.036/0001-91 - ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Válido
19/06/2023 - 10:19:01	389,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:19:09	386,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:15	386,00	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:25	385,00	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:19:36	368,00	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:38	384,97	49.816.576/0001-10 - LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:19:57	410,00	47.379.856/0001-83 - NEOPOWER LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:20:12	382,50	34.240.500/0001-12 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	Válido
19/06/2023 - 10:20:17	369,01	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:20:31	360,00	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:21:38	371,64	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:25:32	384,99 (lance oculto)	18.828.894/0003-30 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Válido
19/06/2023 - 10:26:10	346,00 (lance oculto)	49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/06/2023 - 10:58:29	40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	P_ajustada 70-2023 ass_.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
------------	-----------	-------------	--------	--------------------	-------------------	-----------------	---------



ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12/06/2023 - 12:59	LUCAS MENDES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	13/06/2023 - 13:54	EDNILCE LUISA PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	16/06/2023 - 08:42	Jose Daniel	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Inovamax Teleinformatica Ltda.	16/06/2023 - 16:25	Ondina de Souza Carvalho	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
INOVATECH LTDA	18/06/2023 - 19:08	LUCIENE SCHADES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TKS IMPORTS LTDA	18/06/2023 - 19:44	Eduardo Couto Rodrigues	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	18/06/2023 - 21:15	VICTOR DANIEL AIRES DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DMTEC SOLAR EIRELI	19/06/2023 - 06:37	DOUGLAS RAFAEL FERRAZ BUENO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BRUNO DO CARMO FERREIRA	19/06/2023 - 08:22	BRUNO DO CARMO FERREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/06/2023 - 08:48:27	INOVATECH LTDA	44.628.308/0001-51	<p>Item 0002 - NOBREAK 2,2 KVA; - NOBREAK UPS 2200 VA, TIPO TORRE; - POTÊNCIA MÍNIMA: 2.200VA / 2.200W; - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V); - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; - TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL; - FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ; - BATERIA SELADA A PROVA DE VAZAMENTO; - DISPLAY DE LED COM BARRA GRÁFICA; - FILTRO DE LINHA INTERNO; - CONECTOR PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; - PERMITIR SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; - INTERFACE USB E RS232; - MÍNIMO 8 TOMADAS DE SAÍDA; - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; (TRABALHAR COM ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OU ALIMENTAÇÃO MOTOR GRUPO GERADOR) AMPLA CONCORRÊNCIA</p>

Desclassificação: Após a sessão, o licitante solicitou sua desclassificação alegando erro no orçamento do item. Acato o pedido, mas advirto a licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, sob pena de abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis.



21/06/2023 - 16:10:31	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	<p>Item 0003 - NOBREAK 3,2 KVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A. - FORMA DE ONDA: SENOIDAL. - AMPERAGEM: 20A. - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB. - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA
<p>Desclassificação: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída.</p>			
21/06/2023 - 16:12:35	TKS IMPORTS LTDA	49.341.541/0001-72	<p>Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA
<p>Desclassificação: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero.</p>			
22/06/2023 - 10:50:53	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	49.816.576/0001-10	<p>Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA
<p>Desclassificação: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero.</p>			
22/06/2023 - 14:37:18	DMTEC SOLAR EIRELI	16.888.581/0001-80	<p>Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA



Desclassificação: Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando que sua descrição informa que sua topologia é interativa, ou seja, o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, logo, possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. No edital é solicitado um equipamento com dupla conversão, também conhecido como online, onde o inversor sempre está alimentando a carga. Não havendo tempo de transferência em caso de queda da energia.

22/06/2023 - 15:02:17 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 22.003.386/0001-28 Item 0003 - NOBREAK 3,2 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A.
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL.
- AMPERAGEM: 20A.
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA.
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB.
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0,8;
TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Aacionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: <https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+1/19> (acesso no dia 22/06/2023)."

23/06/2023 - 15:27:24 BRUNO DO CARMO FERREIRA 34.240.500/0001-12 Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0,8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, solicitando sua desclassificação. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

23/06/2023 - 15:27:48 TKS IMPORTS LTDA 49.341.541/0001-72 Item 0003 - NOBREAK 3,2 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A.
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL.
- AMPERAGEM: 20A.
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA.
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB.
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0,8;
TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.



23/06/2023 - 15:28:13

BRUNO DO CARMO
FERREIRA

34.240.500/0001-12

Item 0003 - NOBREAK 3,2 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A.
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL.
- AMPERAGEM: 20A.
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA.
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB.
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8;
TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

26/06/2023 - 08:45:37

Inovamax Teleinformatica
Ltda.

07.055.987/0001-90

Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão e transformador isolador. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

26/06/2023 - 08:46:18

CRONO COMERCIO E
DISTRIBUICAO EIRELI

22.003.386/0001-28

Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

26/06/2023 - 09:56:44

ELTEK DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-30

Item 0001 - NOBREAK 1,6 KVA:
- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);
- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
- FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
- FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
- REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
- DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
- FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
- TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
AMPLA CONCORRÊNCIA



Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

26/06/2023 - 09:56:52	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	Item 0003 - NOBREAK 3.2 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P + T 20A. - FORMA DE ONDA: SENOIDAL. - AMPERAGEM: 20A. - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB. - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/06/2023 - 12:12:50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40.689.972/0001-50	Item 0001 - NOBREAK 1.6 KVA: - TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS. - TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS. - TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P; - FORMA DE ONDA: SENOIDAL; - AMPERAGEM 10A; - AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA; - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB; - CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL; - OPERAÇÃO ON LINE; - SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA; - TRANSFORMADOR ISOLADOR; - DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA; - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA; - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA; - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL; - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL; - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA > 0.8; - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR AMPLA CONCORRÊNCIA

erro

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/06/2023 - 15:02	30/06/2023 - 23:59	05/07/2023 - 23:59

0001 - NOBREAK 1,6 KVA:

- TENSÃO DE ENTRADA: 110 VOLTS.
- TENSÃO DE SAÍDA: 110 VOLTS.
- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA – TOMADAS 2P;
- FORMA DE ONDA: SENOIDAL;
- AMPERAGEM 10A;
- AUTONOMIA DE CARGA: 1 HORA;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB;
- CONEXÃO DE BATERIA EXTERNA: OPCIONAL;
- OPERAÇÃO ON LINE;
- SEM TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA;
- TRANSFORMADOR ISOLADOR;
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR);



- INVERSOR SENOIDAL COM BAIXA DISTORÇÃO A PLENA CARGA;
 - FAIXA DE OPERAÇÃO +- 15% DA TENSÃO NOMINAL;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 5% HZ NA ENTRADA;
 - FREQUÊNCIA 60 HZ +- 0,1% HZ NA SAÍDA;
 - REGULAÇÃO ESTÁTICA +- 1% NOMINAL;
 - DISTORÇÃO HARMÔNICA DE SAÍDA < 1% @THD TOTAL;
 - FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA >0.8;
 - TOTALMENTE COMPATÍVEL A GRUPO GERADOR
- AMPLA CONCORRÊNCIA**

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	27/06/2023 - 14:37:23	Manifestamos intenção de interpor de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção - TCU), vez que os licitantes apresentaram equipamentos inferiores aos exigidos no edital, não atendendo as especificações técnicas solicitadas no termo de referencia, como possuir forma de onda DUPLA CONVERSÃO e TRANSFORMADOR ISOLADOR e indo contra o principio da vinculação ao instrumento convocatório, mais informações via peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	30/06/2023 - 10:09:25	prezados, segue recurso administrativo. RECURSO PE 70.2023 - ITEM 01 - MICROTECNICA (52952).pdf.	Aguardando Julgamento

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
07.045.469/0001-96 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	04/07/2023 - 12:36	Segue contrarrazão referente ao recurso enviado. Contrarrazão - ICISMEP PG 70-2023 - Microtécnica.pdf.	

Chat

Data	Apelido	Frase
02/06/2023 - 08:58:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO + RESPOSTA - SKTEC.pdf) em 02/06/2023 às 08:58.
02/06/2023 - 09:10:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ADIAMENTO DA SESSÃO.pdf) em 02/06/2023 às 09:10.
02/06/2023 - 14:58	Sistema	O processo foi republicado em 02/06/2023 às 14:58.
02/06/2023 - 14:58:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (2º EDITAL.pdf) em 02/06/2023 às 14:58.
19/06/2023 - 10:03:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/06/2023 - 10:05:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/06/2023 - 10:05:12	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/06/2023 - 10:05:12	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/06/2023 - 10:05:12	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
19/06/2023 - 10:05:28	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/06/2023 - 10:20:28	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
19/06/2023 - 10:20:28	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
19/06/2023 - 10:20:28	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.



19/06/2023 - 10:20:28	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
19/06/2023 - 10:20:28	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
19/06/2023 - 10:23:13	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/06/2023 às 10:28:13.
19/06/2023 - 10:23:13	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.590,00, R\$ 1.595,00
19/06/2023 - 10:24:04	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/06/2023 às 10:29:04.
19/06/2023 - 10:25:07	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/06/2023 às 10:30:08.
19/06/2023 - 10:27:14	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/06/2023 às 10:32:14.
19/06/2023 - 10:27:14	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.345,00, R\$ 2.350,00, R\$ 2.386,97
19/06/2023 - 10:27:44	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/06/2023 às 10:32:44.
19/06/2023 - 10:28:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/06/2023 às 10:28:13.
19/06/2023 - 10:28:14	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/06/2023 - 10:29:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 19/06/2023 às 10:29:04.
19/06/2023 - 10:29:05	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
19/06/2023 - 10:30:08	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 19/06/2023 às 10:30:08.
19/06/2023 - 10:30:08	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
19/06/2023 - 10:32:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 19/06/2023 às 10:32:14.
19/06/2023 - 10:32:14	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
19/06/2023 - 10:32:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 19/06/2023 às 10:32:44.
19/06/2023 - 10:32:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
19/06/2023 - 10:34:12	Pregoeiro	CADASTRO RESERVA: Para tanto, deverão encaminhar suas propostas no prazo disposto em edital em campo próprio no sistema e para o e-mail: licitacao@cismep.com.br.
19/06/2023 - 10:34:40	Pregoeiro	CADASTRO RESERVA: Nos termos do edital, os licitantes que desejarem reduzir seu preço ao valor da proposta do licitante arrematante poderão compor o cadastro reserva da ata de registro de preços.
19/06/2023 - 10:34:52	Pregoeiro	CADASTRO RESERVA: Para tanto, deverão encaminhar suas propostas no prazo disposto em edital em campo próprio no sistema e para o e-mail: licitacao@cismep.com.br.
19/06/2023 - 10:35:04	Pregoeiro	Peço que se atentem as mensagens enviadas após a disputa. Obrigada pela participação!
19/06/2023 - 10:35:56	Pregoeiro	Peço que revejam as condições e façam o ajuste das propostas ao melhor valor possível de ser praticado.
19/06/2023 - 10:36:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TKS IMPORTS LTDA - ME com lance de R\$ 891,00.
19/06/2023 - 10:36:14	Sistema	O item 0002 teve como arrematante INOVATECH LTDA - ME com lance de R\$ 450,00.
19/06/2023 - 10:36:14	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.896,97.
19/06/2023 - 10:36:14	Sistema	O item 0004 teve como arrematante TKS IMPORTS LTDA - ME com lance de R\$ 346,00.
19/06/2023 - 10:36:14	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TKS IMPORTS LTDA - ME com lance de R\$ 346,00.
19/06/2023 - 10:36:16	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
19/06/2023 - 10:37:23	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 19/06/2023 às 13:00.
19/06/2023 - 10:40:10	Pregoeiro	Verifiquem a possibilidade de oferecerem melhores preços!
19/06/2023 - 10:43:38	Sistema	O fornecedor INOVATECH LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
19/06/2023 - 10:44:48	F. INOVATECH LTDA	Negociação Item 0002: Estamos no nosso melhor valor Sr. pregoeiro.
19/06/2023 - 10:46:32	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0005: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor.
19/06/2023 - 10:46:38	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0004: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor.
19/06/2023 - 10:46:45	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor.
19/06/2023 - 10:47:42	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor.
19/06/2023 - 10:50:27	Sistema	O fornecedor INOVATECH LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
19/06/2023 - 10:51:21	Sistema	O fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
19/06/2023 - 10:57:16	Sistema	O fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
19/06/2023 - 11:08:16	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
19/06/2023 - 11:08:34	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.
19/06/2023 - 11:08:46	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0005.
19/06/2023 - 11:09:01	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
19/06/2023 - 11:15:17	F. INOVATECH LTDA	Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro, peço desclassificação no item 02, pois houve um erro de cotação.
19/06/2023 - 11:44:07	F. INOVATECH LTDA	Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro, peço desclassificação no item 02, pois houve um erro de cotação.



20/06/2023 - 08:48:27	Sistema	O fornecedor INOVATECH LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
20/06/2023 - 08:48:27	Sistema	Motivo: Após a sessão, o licitante solicitou sua desclassificação alegando erro no orçamento do item. Acato o pedido, mas advirto a licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, sob pena de abertura de processo administrativo e aplicação das sanções cabíveis.
20/06/2023 - 08:48:27	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante TKS IMPORTS LTDA com lance de R\$ 2.300,00.
20/06/2023 - 09:18:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:18 do dia 20/06/2023.
20/06/2023 - 09:18:40	Sistema	Motivo: Prezados, a empresa está no melhor valor para o item?
20/06/2023 - 09:39:22	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso menor valor.
20/06/2023 - 10:02:45	Pregoeiro	TKS IMPORTS LTDA, gentileza adicionar proposta final incluindo o item. Com urgência!
20/06/2023 - 10:04:55	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0002: Ok, enviaremos os documentos faltantes.
20/06/2023 - 10:08:18	F. TKS IMPORTS LTDA	Negociação Item 0002: Sr(a). Pregoeiro(a), solicito que abra o item para envio de proposta readequada.
20/06/2023 - 10:13:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
20/06/2023 - 10:13:59	Sistema	Motivo: Retorno recebido.
21/06/2023 - 16:10:31	Sistema	O fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/06/2023 - 16:10:31	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui conexão de entrada de 10 amperes e o edital solicita 20 amperes de entrada e saída.
21/06/2023 - 16:10:31	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI com lance de R\$ 3.190,00.
21/06/2023 - 16:12:35	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2023 - 16:12:35	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero.
21/06/2023 - 16:12:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA com lance de R\$ 896,97.
22/06/2023 - 10:50:53	Sistema	O fornecedor LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/06/2023 - 10:50:53	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico apontou que a empresa ofertou item em desacordo com o edital. Consta em parecer técnico que o produto ofertado possui tempo de comutação inferior a 4ms, sendo que no edital é solicitado equipamento com dupla conversão, também conhecido como "online", que se equivale a ter um tempo de comutação igual a zero.
22/06/2023 - 10:50:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DMTEC SOLAR EIRELI com lance de R\$ 1.490,00.
22/06/2023 - 14:37:18	Sistema	O fornecedor DMTEC SOLAR EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/06/2023 - 14:37:18	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando que sua descrição informa que sua topologia é interativa, ou seja, o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, logo, possui tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. No edital é solicitado um equipamento com dupla conversão, também conhecido como online, onde o inversor sempre está alimentando a carga. Não havendo tempo de transferência em caso de queda da energia.
22/06/2023 - 14:37:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BRUNO DO CARMO FERREIRA com lance de R\$ 1.595,00.
22/06/2023 - 15:02:17	Sistema	O fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
22/06/2023 - 15:02:17	Sistema	Motivo: Após análise, o setor técnico entendeu que o item não atende o edital, alegando "que em suas características gerais contém a seguinte informação: "Acionamento do inversor por sub e sobretensão da rede elétrica com retorno e desligamento automático", esta é uma característica de nobreaks de topologia Interativa, onde o inversor permanece desligado durante o funcionamento normal da energia e só é ativado quando há uma queda de energia elétrica, ele utiliza sua bateria para continuar fornecendo alimentação aos equipamentos a ele conectado, possuindo um tempo de transferência que geralmente é de milissegundos. Em consulta ao site do fabricante, o mesmo equipamento encontra-se com a informação de tempo de conversão < 0,4 MS. Segue para conferência: https://www.crenergia.com.br/produto/KNBE+3500BS+19 (acesso no dia 22/06/2023)."
22/06/2023 - 15:02:17	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante TKS IMPORTS LTDA com lance de R\$ 3.259,00.
22/06/2023 - 15:56:15	Pregoeiro	Prezados, boa tarde! O setor técnico detectou diversas propostas cujo modelo indicado não atende a integralidade do descritivo do item 01. Sendo assim, com a intenção de evitar atrasos injustificáveis na demanda, solicito aos participantes interessados que confirmem se os itens propostos atende o edital, principalmente, no que tange ao seguinte: 1. DUPLA CONVERSÃO e TRANSFORMADOR ISOLADOR 2. 1.6 KVA 3. OPERAÇÃO ONLINE
22/06/2023 - 15:56:31	Pregoeiro	Solicito que retornem no e-mail ana.carolina@cismep.com.br
23/06/2023 - 15:27:24	Sistema	O fornecedor BRUNO DO CARMO FERREIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
23/06/2023 - 15:27:24	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, solicitando sua desclassificação. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
23/06/2023 - 15:27:24	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Inovamax Teleinformatica Ltda. com lance de R\$ 1.829,00.
23/06/2023 - 15:27:48	Sistema	O fornecedor TKS IMPORTS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
23/06/2023 - 15:27:48	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
23/06/2023 - 15:27:48	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante BRUNO DO CARMO FERREIRA com lance de R\$ 3.800,00.
23/06/2023 - 15:28:13	Sistema	O fornecedor BRUNO DO CARMO FERREIRA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.



23/06/2023 - 15:28:13	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez não ser dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
23/06/2023 - 15:28:13	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 4.500,00.
26/06/2023 - 08:45:37	Sistema	O fornecedor Inovamax Teleinformatica Ltda. foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 08:45:37	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão e transformador isolador. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
26/06/2023 - 08:45:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI com lance de R\$ 2.100,00.
26/06/2023 - 08:46:18	Sistema	O fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 08:46:18	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
26/06/2023 - 08:46:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 3.525,30.
26/06/2023 - 09:56:44	Sistema	O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 09:56:44	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
26/06/2023 - 09:56:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 5.000,00.
26/06/2023 - 09:56:52	Sistema	O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 09:56:52	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender, uma vez que o produto ofertado/cotado não possui dupla conversão. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
26/06/2023 - 09:56:52	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA com lance de R\$ 5.400,00.
26/06/2023 - 10:06:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 26/06/2023.
26/06/2023 - 10:06:10	Sistema	Motivo: Prezados, bom dia! Tentamos contato, mas sem sucesso até o momento. O motivo é que o setor técnico detectou diversas propostas cujo modelo indicado não atende a integralidade do descritivo do item 01. Sendo assim, com a intenção de evitar atrasos injustificáveis na demanda, solicito ao participante interessado que confirme se o item proposto atende o edital, principalmente, no que tange ao seguinte: 1. DUPLA CONVERSÃO e TRANSFORMADOR ISOLADOR 2. 1.6 KVA 3. OPERAÇÃO ONLINE Aguardo posicionamento para prosseguimento do processo.
26/06/2023 - 10:58:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2023 - 12:12:19	Sistema	O fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 12:12:19	Sistema	Motivo: Faço constar que, mesmo diante de várias tentativas, no e-mail cadastrado e via portal, a empresa atual arrematante do item 01 não comprovou atender o exigido em edital. Considerando não termos a capacidade de avaliar o produto ofertado, e o descritivo equivocado constante em proposta, decido por sua desclassificação.
26/06/2023 - 12:12:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA com lance de R\$ 5.170,00.
26/06/2023 - 12:12:50	Sistema	O fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
26/06/2023 - 12:12:50	Sistema	Motivo: erro
26/06/2023 - 12:12:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 5.000,00.
26/06/2023 - 12:12:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 5.000,00.
26/06/2023 - 12:13:49	Pregoeiro	Faço constar que, mesmo diante de várias tentativas, no e-mail cadastrado e via portal, a empresa atual arrematante do item 01 não comprovou atender o exigido em edital. Considerando não termos a capacidade de avaliar o produto ofertado, e o descritivo equivocado constante em proposta, decido por aguardar até as 14:00. Não havendo posicionamento do licitante, seguiremos com sua desclassificação. A empresa poderá se manifestar em e-mail contido em edital ou ana.carolina@cismep.com.br..
26/06/2023 - 13:17:31	Sistema	O fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/06/2023 - 13:17:31	Sistema	Motivo: Após solicitação geral feita aos participantes do item, na intenção de identificar possíveis interessados que atendessem o descritivo na íntegra, o fornecedor manifestou-se pontuando não atender. Advirto o licitante a dispensar maior atenção aos procedimentos, tendo em vista que o edital e o descritivo dos itens são previamente estabelecidos, não cabendo qualquer alegação de desconhecimento.
26/06/2023 - 13:17:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA com lance de R\$ 5.170,00.
26/06/2023 - 14:25:11	Pregoeiro	Informo aos licitantes que a sessão pública para os próximos atos deste processo será reiniciada após a decorrerência do prazo mínimo de 24 horas da publicação deste aviso. Sendo assim, às 14:30 do dia 27/06/2023 a sessão será retomada para declaração dos vencedores.
27/06/2023 - 14:30:23	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.



27/06/2023 - 14:30:29	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TKS IMPORTS LTDA.
27/06/2023 - 14:30:35	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
27/06/2023 - 14:30:41	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TKS IMPORTS LTDA.
27/06/2023 - 14:31:07	Sistema	O item 0005 foi revogado por iniciativa do pregoeiro.
27/06/2023 - 14:31:07	Sistema	Motivo: Item espelho revogado, nos termos do edital.
27/06/2023 - 14:32:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2023 às 15:02.
27/06/2023 - 14:32:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2023 às 15:02.
27/06/2023 - 14:32:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2023 às 15:02.
27/06/2023 - 14:32:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 27/06/2023 às 15:02.
27/06/2023 - 14:37:23	Sistema	O fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/06/2023 - 15:52:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/06/2023 - 15:52:01	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de interpor de recurso nos termos do Acórdão 339/2010 (da não rejeição da intenção - TCU), vez que os licitantes apresentaram equipamentos inferiores aos exigidos no edital, não atendendo as especificações técnicas solicitadas no termo de referencia, como possuir forma de onda DUPLA CONVERSÃO e TRANSFORMADOR ISOLADOR e indo contra o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mais informações via peça recursal.
27/06/2023 - 15:52:40	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 30/06/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/07/2023 às 23:59.
30/06/2023 - 10:09:25	Sistema	O fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
04/07/2023 - 12:36:03	Sistema	O fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
06/07/2023 - 12:12:17	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
07/07/2023 - 15:14:12	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANÁLISE DE RECURSO - ITEM 01 + DECISÃO.pdf) em 07/07/2023 às 15:14.
07/07/2023 - 15:22:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2023 - 15:22:45	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.
07/07/2023 - 15:22:50	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.
07/07/2023 - 15:22:54	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por Ana Carolina de Souza Almeida.

Ana Carolina de Souza Almeida
Pregoeiro

Vivian Taborda Alvin
Apoio

