



Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

Fwd: REGISTRO DE PREÇO NR 97/2023 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK

Licitação CISMEP <licitacao@icismep.mg.gov.br>
Para: Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

1 de junho de 2023 às 11:10

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: **Raquel - Sktec** <raquel@sktecenergia.com.br>
Date: qua., 31 de mai. de 2023 às 10:42
Subject: REGISTRO DE PREÇO NR 97/2023 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK
To: <licitacao@icismep.mg.gov.br>

Prezados Senhores,

Informamos que existe divergências nas Características técnicas exigidas nos Itens 01 e 03 no Termo de referência do Edital 97/2023.

Características exigidas :

- BAIXO TEMPO DE COMUTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA (NA ORDEM DE MILISEGUNDOS); - **Tecnologia de nobreak Iterativo**
- DUPLA CONVERSÃO (RETIFICADOR- BANCO DE BATERIAS -INVERSOR); - **Tecnologia Dupla conversão**

São tecnologias diferentes, conforme citado :

No break com Tecnologia INTERATIVO :

- Forma de onda Senoidal
- Com tempo de transferência
- Inversor em repouso, somente atua numa falta de energia da Cemig.

Nobreak com tecnologia Dupla conversão :

- Forma de onda Senoidal
- On – Line – Sem tempo de transferência (zero)
- Inversor ativo com rede ou sem rede da Cemig

É preciso definir qual a tecnologia que vai atender este processo.

INTERATIVA ou DUPLA CONVERSÃO.

Ficaremos no aguardo de posição.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Raquel Nascimento / Atendimento técnico

Sktec - Energia e Sistemas Eletro Eletrônicos Ltda.

(31) 2552-9006

"A qualidade da energia elétrica é que irá determinar a tranquilidade e confiabilidade da operação de todo o sistema".





Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

PL 97/2023 - PE 70/2023 - RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

1 mensagem

Ana Carolina <ana.carolina@icismep.mg.gov.br>
Para: raquel@sktecenergia.com.br

2 de junho de 2023 às 08:25

Prezados, bom dia!

Em resposta, o setor técnico e requisitante informou:

"Após análise dos apontamentos foi realizada uma verificação dos descritivos, e de fato, as especificações dos itens 01 e 03 divergem quanto a tecnologia solicitada. Para os itens supracitados, solicitamos a tecnologia de Dupla Conversão - Online sem tempo de comutação ou transferência."

Isso posto, comunico que o edital será republicado com as devidas alterações.

Atenciosamente,

--

**Ana Carolina**

Licitação

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icismep.mg.gov.br