

PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2026

O **Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP**, multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 05.802.877/0001-10 e com sede na rua Marciano Henriques, nº107, bairro Centro, Igarapé, estado de Minas Gerais, na condição de Órgão Gerenciador, torna público para conhecimento dos **entes consorciados**, que realizará procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), nos termos do art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21.

1. OBJETO


- 1.1 O presente procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), tem como objeto o registro de preços para futura e eventual **contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de prevenção e combate a incêndio, bem como prestação de serviços de manutenção de extintores**, de acordo com as especificações indicadas no anexo I deste documento.
- 1.2 Esta Chamada não é direcionada a fornecedores.

2. DO PRAZO

- 2.1 A apresentação da manifestação de Intenção de Registro de Preços deverá ser enviada, impreterivelmente, em até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação, ou seja, **dentre os dias 28 de maio de 2026 a 10 de junho de 2026**.

3. DO PROCEDIMENTO

- 3.1 Para o presente objeto o Consórcio destinará sua capacidade operacional para atender exclusivamente aos seus entes consorciados, o que justifica a não realização de procedimento aberto aos demais entes da federação.
- 3.2 O procedimento será destinado exclusivamente aos municípios consorciados, e o prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, oriunda desta requisição, será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada sua vantajosidade, nos termos do art. 84, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 3.3 Todo o processo de IRP será operacionalizado pelo Consórcio ICISMEP através do site, disponível no sítio eletrônico <https://icismep.mg.gov.br/intencao-de-registro-de-precos/> e pelos e-mails cadastrados.
- 3.4 Não há um número máximo de participantes, qualquer órgão consorciado poderá realizar o registro.



- 3.5 O Órgão Gerenciador se reserva o direito de aceitar ou recusar, de forma justificada, os quantitativos considerados ínfimos ou superestimados, bem como a inclusão de novos itens na IRP.
- 3.6 É facultado aos órgãos consorciados, antes de iniciar um processo licitatório, consultar se possui alguma IRP sob período de manifestação, em conformidade com o objeto desejado pelo município, e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.
- 3.7 É vedada a participação do órgão em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, ou quando se tratar de sua renovação de vigência.
- 3.8 Dúvidas ou solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas através do email planejamento@icismep.mg.gov.br, por meio do contato: (31) 98444-4431 e, também, pessoalmente na sede do ICISMEP, localizada na rua Marciano Henriques, nº107, bairro Centro, Igarapé/MG, CEP 32510-008 de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h.


Igarapé/MG, 27 de maio de 2026.

Thamiris Andrade Eugênio
Planejamento de Contratações
ICISMEP

Luiza Januzzi Santana Ribeiro
Coordenadora do Planejamento de Contratações
ICISMEP

Anexo I – Tabela de Itens

Item	Descritivo	Apresentação
LOTE 01		
1	Extintor ABC 04 KG PQS - extintor de incêndio tipo ABC de 04Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
2	Extintor ABC 06 KG PQS - extintor de incêndio tipo ABC de 06Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
3	Extintor ABC 08 KG PQS - extintor de incêndio tipo ABC de 08Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
4	Extintor BC 04 KG CO2 - extintor de incêndio tipo BC de 04Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
5	Extintor BC 06 KG CO2 - extintor de incêndio tipo BC de 06Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
6	Extintor BC 08 KG CO2 - extintor de incêndio tipo BC de 08Kg, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
7	Extintor de Água pressurizada 10 L - extintor de água pressurizada 10L, em conformidade com INMETRO e demais normas ABNT, NBR, e exigências do Corpo de Bombeiros.	Unidade
LOTE 02		
1	Manutenção em Extintor de Água Pressurizada 10 LT 2º nível - Manutenção de 2º nível em extintor de incêndio tipo Água Pressurizada LT, abrangendo a recarga e a pressurização e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
2	Manutenção em Extintor de Água Pressurizada 10 LT 3º nível - Manutenção de 3º nível em extintor de incêndio tipo Água Pressurizada LT, abrangendo a recarga, pressurização, teste hidrostático, pintura do cilindro e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
3	Manutenção Extintor ABC e BC 04 KG 2o nível - Manutenção de 2º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 04Kg, abrangendo a recarga e a pressurização e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
4	Manutenção Extintor ABC e BC 04 KG 3o nível - Manutenção de 3º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 04Kg, abrangendo a recarga, pressurização, teste hidrostático, pintura do cilindro e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
5	Manutenção Extintor ABC e BC 06 KG 2º nível - Manutenção de 2º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 06Kg, abrangendo a recarga e a pressurização e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
6	Manutenção Extintor ABC e BC 06 KG 3º nível - Manutenção de 3º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 06Kg, abrangendo a recarga, pressurização, teste hidrostático, pintura do cilindro e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
7	Manutenção Extintor ABC e BC 08 KG 2º nível - Manutenção de 2º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 08 Kg, abrangendo a recarga e a pressurização e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
8	Manutenção Extintor ABC e BC 08 KG 3º nível - Manutenção de 3º nível em extintor de incêndio tipo ABC e BC de 08 Kg, abrangendo a recarga, pressurização, teste hidrostático, pintura do cilindro e demais serviços constantes nas normas de execução.	Serviço
LOTE 03		
1	Placas de indicação de obstáculos O1 e O2 - Símbolo retangular ou quadrado, fundo e pictograma de acordo com o modelo escolhido, listras inclinadas a 45°. Modelo e dimensão a ser definido entre os códigos O1 e O2, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
2	Placas de orientação e salvamento S1 a S21 - Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Modelo a ser definido entre os códigos S1 a S21, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de	Unidade



	sinalização.	
3	Placas de proibição P1 ao P5 - Símbolo circular, fundo branco, pictograma: conforme normativa e modelo escolhido, faixa circular e barra diametral vermelha. Modelo a ser definido entre os códigos P1 ao P5, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
4	Placas de sinalização complementar M1 ao M5 - Mensagens escritas - Símbolo retangular, fundo verde, pictograma de acordo com o modelo escolhido fotoluminescente. Modelo a ser definido entre os códigos M1 e M5, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
5	Placas de sinalização continuada de rotas de fuga C1 a C7 - Setas indicativas- Símbolo retangular, fundo verde, pictograma de acordo com modelo escolhido, fotoluminescente. Modelo a ser definido entre os códigos C1 a C7, conforme instrução normativa vigente, estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
6	Placas de sinalização de alerta A1 a A7 - Símbolo triangular, fundo amarelo, pictograma: conforme normativa em cor preta, faixa triangular preta. Modelo a ser definido entre os códigos A1 e A7, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
7	Placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme E1 ao E11 e E13 ao E16 - Símbolo quadrada, fundo vermelha, pictograma: fotoluminescente, símbolo conforme normativa. Modelos a ser definido entre os códigos E1 ao E11 e E13 ao E16, conforme instrução normativa vigente estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. Dimensões conforme tabela de formas geométricas e dimensões das placas de sinalização.	Unidade
LOTE 04		
1	Suporte modelo tripé para extintores de Água Pressurizada 10L - Fabricado em chapa de aço, com acabamento em pintura e tratamento anticorrosivo. Cor a escolher.	Unidade
2	Suporte modelo tripé para extintores de peso 4/6 Kg - Fabricado em chapa de aço, com acabamento em pintura e tratamento anticorrosivo. Cor a escolher.	Unidade
3	Suporte modelo tripé para extintores de peso 8/12 kg - Fabricado em chapa de aço, com acabamento em pintura e tratamento anticorrosivo. Cor a escolher.	Unidade
4	Suporte para extintor de incêndio, modelo parede duplo - feito com chapa de ferro, com espessura mínima de 3mm.	Unidade

